

Rapporto n° 506169 /16 - ING - 07 /16

Codice impianto: 541600007

Il sottoscritto verificatore Ing. Paolo Bertoni della E.L.T.I. ha provveduto in data odierna alla Verifica Periodica dell'impianto ☒ ascensore / ☐ piattaforma elevatrice / ☐ montacarichi ubicato in: LOANO P.ZZA ITALIA n° 2 pal sc A

di proprietà **COMUNE DI LOANO** Azionamento: ☒ Idraulico ☐ Elettrico

marca: BASSETTI n° fabbric. 34500 matr. SV 282/87

Portata: 850 Kg Corsa: 15,15 m Velocità: 0,42 m/s Fermate: N° 4

Norma di collaudo DM 1635/79 Ditta di Manutenzione: THYSSEN verificando:

Le eventuali prescrizioni precedenti sono state ottemperate (comma 3 art. 13 DPR 162/99)		☐ C	☐ NC	☒ NA
Sono allegati o annotati gli esiti delle verifiche periodiche del Manutentore		☒ C	☐ NC	
Organi di sospensione 1987 Funi - (Scorrimento funi/puleggia = cm)	☒ C ☐ NC	Allarme / comunicazione bidirezionale	☒ C ☐ NC	
Dispositivi di chiusura di sicurezza e di blocco	☒ C ☐ NC	Adeguamenti all'allegato II D.M. 587/87	☒ C ☐ NC	
Dispositivi di extracorsa e di rallentamento	☒ C ☐ NC	Valvola di sovrappressione (Idraulico) 45	☒ C ☐ NC	
Limitatore di velocità e paracadute	☒ C ☐ NC	Valvola di blocco (Idraulico)	☒ C ☐ NC	
Condizioni delle difese del vano corsa	☒ C ☐ NC	Ripescaggio (Idraulico)	☒ C ☐ NC	
Collegamenti di terra	☒ C ☐ NC	Tubazione rigida (Idraulico)	☒ C ☐ NC	
Targhe e avvisi	☒ C ☐ NC	Sistema movimenti incontrollati	☒ NA ☐ C ☐ NC	
Prova di guasto a terra catena sicurezze e misura d'isolamento delle linee = M-Ohm:		☒ C	☐ NC	

NON CONFORMITÀ E RILIEVI: (☐ Non App.)

1) Il quadro di manovra presenta degrado e vetustà per logorio d'uso 2) Le funi presentano degrado ed usura

Strumenti utilizzati: - Calibro Elettronico Digitale CAL 30 - Misuratore di isolamento 13012248 - Luxometro S868108 - Dinamometro 2500140517153 - Manometro L80379107

Pertanto:

- ☒ L'ascensore può essere mantenuto in esercizio.
☐ L'ascensore non può essere mantenuto in esercizio, deve essere messo in stato di fermo e sottoposto a Verifica Straordinaria.

Data: 06 / 07 /2016

Distribuzione del presente documento:

- Proprietà dello stabile
- Ditta Manutentrice
- Ufficio Comunale (solo se con esito negativo)
- Organismo Notificato

